

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Тульской области
(300034, г. Тула, ул. пр-кт Ленина, д.2, т.36-44-74, e-mail:ucgo@region.tula.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области
(ул. Лукашина, д. 18 б, г. Щекино)

г. Щекино
(место составления акта)

“ 01 ” августа 20 17 г.
(дата составления акта)
16 часов 10 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 123

по адресу/адресам: Тепло-Огаревский район, пос. Мичуринский, д. 13
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Щекинского,
Тепло-Огаревского, Плавского и Чернского районов Тульской области по пожарному надзору
№123 от 26.06.2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты – зданий, помещений и территории Муниципального казенного образовательного уч-
реждения «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» по адресу: Тепло-Огаревский рай-
он, пос. Мичуринский, д. 13

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» июля 2017 г с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. по адресу: Тепло-Огаревский район, пос. Мичу-
ринский, д. 13;

«26» июля 2017 г с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: Тепло-Огаревский район, пос. Мичурин-
ский, д. 13;

«01» августа 2017 г с 14 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин. по адресу: Тепло-Огаревский район, пос. Мичу-
ринский, д. 13;

Продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и/или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 3 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам
Тульской области ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при прове-
дении выездной проверки) директор МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная шко-
ла» Телкова А.Н. 18.07.2017 г. 09 час. 30 мин. ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам Тульской области ГУ МЧС России по Тульской области Тарасов
Павел Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностная функция), проводившего проверку; в случае привлечения к участию в
проверке инспекций, экспертных организаций указывается фамилия, инициал, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Садоводческая начальная общеобра-
зовательная школа» Телкова А.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностная функция) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий)

В ходе проведения проверки нарушения в области пожарной безопасности: выявлены

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за данное нарушение
1	Из здания МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа отсутствует второй эвакуационный выход	СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.13; 6.14	директор МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» Телкова А.Н.
2	В здании МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа отсутствует аварийное освещение	СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.22: Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, п.43; СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение п.п. 7.72; 7.73, 7.74	директор МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» Телкова А.Н.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
 - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов изданных предписаний): не выявлено.
- Внесен в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту копии документов:

копия инструкции о мерах пожарной безопасности; копия приказа №215 от 27.09.2017 г.; копия приказа 31.07.2015 г.; копия сертификата соответствия №1342515; копия договора №60; копия протокола №978 от 06.09.2016 г.; копия договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации копия акта; копия устава МКОУ «Садоводческая начальная образовательная школа»; копия свидетельства о государственной регистрации права; копия удостоверения №3392; копия удостоверения №2203; копия удостоверения №2190; копия удостоверения №2224; копия паспорта на огнетушитель; копия журнала инструктажей мерам ПБ; копия должностной инструкции директора школы; копия должностной инструкции завхоза МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» предписание №123/1-2 от 01.08.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам Тульской области
Гарасов Павел Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



"01" августа 2017 г.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получили:
директор МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа»

Телкова Алевтина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" августа 2017 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)